



Città di Milazzo

4° Settore – Ambiente e Territorio
3° Servizio – “Servizio Idrico Integrato”

✉ VIA F. CRISPI, 10 - 98057 MILAZZO (ME)
PARTITA IVA E COD. FISC. 00226540839

✉ e-mail: politicatorritorio@comune.milazzo.me.it

☎ CENTRALINO 090 9231 111

☎ FAX 090 9231 300

RELAZIONE TECNICA

Il Servizio Idrico Integrato, del 4° Settore “Ambiente e Territorio” cura la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, degli immobili e delle reti idriche e fognarie comunali, l'emungimento e la distribuzione alle utenze cittadine delle acque per uso domestico.

Durante il normale controllo delle attività di accumulo della risorsa idrica ai serbatoi di S. Elmo Nuovo e Vecchio si è constatato il mancato arrivo delle acque provenienti dal Pozzo Floripotema 1 causando grosse criticità idriche nell'accumulo e distribuzione alle utenze ubicate nel centro cittadino, recatosi sui luoghi ove insiste il predetto pozzo ubicato nel comune di Santa Lucia del Mela in contrada Santa Maria, sul terreno identificato catastalmente con la part. 762 del foglio di mappa 25, si accertava che il suo mancato funzionamento.

Dall'accertamento è risultato che il quadro elettrico era in blocco, qualsiasi tipo di manovra eseguita non ha dato riscontri positivi per lo sblocco dell'elettropompa, pertanto si è potuto determinare che il venir meno della risorsa idrica è stato causato da frane nel pozzo dovute probabilmente all'usura della camicia metallica che ha reso inservibile l'opera di presa.


Ciò premesso, al fine di scongiurare il ripetersi di emergenza nella fornitura di acqua potabile alla popolazione, considerato anche, che è in corso la stagione estiva, in cui, la popolazione della città si raddoppia e in certi periodi anche si triplica e di conseguenza il consumo idrico aumenta a dismisura, creando difficoltà gestionali sia di prelievo che di distribuzione, pertanto si rende necessario, indifferibile ed urgente, ripristinare l'approvvigionamento ai serbatoi di S. Elmo Nuovo e Vecchio, realizzare la trivellazione di un pozzo con le stesse caratteristiche, diametro e stesso impianto di sollevamento, nel raggio massimo di mt. 5.00 dal pozzo preesistente franato, così come disposto dal Comitato Tecnico Amministrativo Regionale con voto n. 17444 reso nell'adunanza del 04.05.1990 (circolare 1040 del 02 giugno 1990 dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici), per cui l'opera da realizzare rientra come manutenzione straordinaria di presa già esistente.

L'intervento necessario per la trivellazione del pozzo, rientrando nella manutenzione straordinaria può essere eseguito dall'impresa Opera Appalti s.r.l. nell'ambito dell'Accordo quadro di servizio di manutenzione straordinaria degli impianti e delle reti idriche e fognarie comunali affidato

con determina dirigenziale N. 452 del 13.06.2018, N. SETTORE 180 del 13.06.2018, previa emissione di apposito contratto applicativo.

Milazzo, 06.07.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IDRICO INEGRATO
Geom. Antonio Franco Calderone



VISTO:

IL DIRIGENTE
Ing. Tommaso La Malfa

