



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE

Prot. 0000111 - 04/04/2013



m_ambiente 000007688600

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Edipower S.p.A. sita nel Comune di San Filippo del Mela (ME).

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

VISTO il decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito in legge 9 aprile 2002, n. 55, con modificazioni, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";

VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248” e in particolare l'articolo 10;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 153, del 25 settembre 2007, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante “Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie”, convertito con modifiche dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, e successivamente modificato dal decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modifiche dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

VISTA la direttiva 2008/01/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 224, del 7 agosto 2008, di modifica della composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1 ottobre 2008, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;



VISTO il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 33, del 17 febbraio 2012, di modifica della composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTA la nota CIPPC-00-2012-0000241 del 19 aprile 2012 di costituzione di un nuovo Gruppo istruttore da parte del Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTA l'istanza presentata in data 15 febbraio 2007 dalla società Edipower S.p.A. (nel seguito indicata come il Gestore) a questo Ministero ai sensi del citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di San Filippo del Mela;

VISTA l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. exDSA-DEC-2009-0001846 del 3 dicembre 2009, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Edipower S.p.A. sita nel Comune di San Filippo del Mela;

VISTA la rettifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. DVA-DEC-2010-0000039 del 5 marzo 2010, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Edipower S.p.A. sita nel Comune di San Filippo del Mela;

VISTO l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. DVA-DEC-2012-0000049 del 8 marzo 2012, rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Edipower S.p.A. sita nel Comune di San Filippo del Mela;

VISTA la nota prot. 9574 del 28 dicembre 2012, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela e del mare il 10 gennaio 2012, al n. DVA-2012-0000454, con la quale la società ha presentato il piano progettuale di smantellamento dei Gruppo 3 e 4 per ottemperare alla prescrizione di cui al paragrafo 10.2 del parere istruttorio conclusivo parte integrante del decreto n. exDSA-DEC-2009-0001846 del 3 dicembre 2009 che comporta una modifica al



provvedimento di AIA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..

VISTA la nota prot. n. 0533 del 25 gennaio 2013 acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 25 gennaio 2013, al n. DVA-2013-0002098, con la quale Edipower S.p.A. ha trasmesso attestazione di avvenuto pagamento della tariffa istruttoria dovuta ai sensi del decreto interministeriale del 24 aprile 2008 per l'attività istruttoria necessaria all'aggiornamento del decreto di AIA;

VISTA la nota prot. n. CIPPC-00-2012-0000696 del 27 luglio 2012 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio relativo alla richiesta avanzata dalla società Edipower S.p.A.;

VISTA la nota prot. n. ASCO\5742 del 30 agosto 2012, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela e del mare il 31 agosto 2012, al n. DVA-2012-0020936, con la quale il Gestore ha trasmesso le proprie osservazioni al parere istruttorio prot. n. CIPPC-00-2012-0000696 del 27 luglio 2012;

VISTO il verbale conclusivo della seduta del 6 settembre 2012 della Conferenza dei servizi, convocata ai sensi della legge del 7 agosto 1990, n. 241, trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. DVA-2012-0021542 del 10 settembre 2012;

VISTA la nota CIPPC-00-2012-0001400 del 12 novembre 2012, con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio definitivo, comprensivo del piano di monitoraggio e controllo, recependo le determinazioni definite in sede di Conferenza dei servizi del 6 settembre 2012;

VISTO che nel suddetto parere la Commissione IPPC, valutando la modifica richiesta dalla società Edipower S.p.A. non sostanziale e rispondente alla prerogative dei criteri IPPC, ha rilevato l'opportunità di introdurre alcune prescrizioni aggiuntive al decreto di autorizzazione integrata ambientale;

RILEVATA la necessità di integrare il parere istruttorio definitivo, parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Edipower S.p.A. sita nel Comune di San Filippo del Mela, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. exDSA-DEC-2009-0001846 del 3 dicembre 2009 con il parere istruttorio allegato alla nota della Commissione IPPC prot. CIPPC-00-2012-0001400 del 12 novembre 2012;

SENTITI i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali;



VISTA la nota prot. n. DVA-4RI-2013-0000028 del 4 gennaio 2013, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

VISTA la nota prot. n. 5014 del 20 marzo 2013, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico chiedeva che nel presente provvedimento fosse prevista la possibilità di estendere il periodo di funzionamento dei gruppo 3 e 4 per tutto l'anno 2014, nonché di posticipare le limitazioni imposte ai gruppo 5 e 6 al 1° gennaio 2015;

CONSIDERATO che le richieste del Ministero dello sviluppo economico non sono accoglibili in quanto esse hanno a riferimento aspetti già considerati nel corso dell'istruttoria e ritenuti non accoglibili.

DECRETA

il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. exDSA-DEC-2009-0001846 del 3 dicembre 2009, recante autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Edipower S.p.A. sita nel Comune di San Filippo del Mela, come modificato dai successivi decreti n. DVA-DEC-2010-0000039 del 5 marzo 2010 e dal DVA-DEC-2012-0000049 del 8 marzo 2012, è integrato con le prescrizioni aggiuntive di cui al parere reso con nota prot. n. CIPPC-00-2012-0001400 del 12 novembre 2012 dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Corrado Clini





*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali
E.prot DVA - 2012 - 0027445 del 14/11/2012

@IPPC-00_2012-0001400

del 12/11/2012

Ministero dell' Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo
00147 Roma



Pratica N.

Rif. Alimento:

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata da Edipower SpA - Centrale termoelettrica di San Filippo del Mela (ME) - Adempimento par. 10.2 pag. 57 del Parere Istruttorio - ID 96/401

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell' Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo aggiornato secondo le osservazioni condivise dalla Conferenza di Servizi tenutasi in data 06 settembre 2012.

Il Presidente Commissione IPPC
Ing. Dario Ficali

All. c.s.

c/o ISPRA - Via Vitaliano Brancati, 60 - 00144 ROMA - Fax 0650074281



**Commissione Istruttoria IPPC
Centrale termoelettrica Edipower
di San Filippo del Mela (ME)**

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al punto 10.2 pag 57 del Parere Istruttorio allegato al Decreto exDSA-DEC-2009-001846 del 03/12/2009 per l'esercizio della CTE Edipower di S. Filippo del Mela (ME)

Gestore	Edipower S.p.A.
Località	S. Filippo del Mela (ME)
Gruppo Istruttore	Claudio F. Rapicetta - referente
	Stefano Castiglione
	Mauro Rotatori
	Antonio Voza
	Vincenzo Sansone - Regione Sicilia
	Carmela Milena Ziino Colanino - Provincia di Messina
Eugenio Cottone - Comune di S. Filippo del Mela	



Commissione Istruttoria IPPC
Centrale termoelettrica Edipower
di San Filippo del Mela (ME)

- Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, che istituisce la nuova Commissione istruttoria;
- Vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00_2012-000241 del 19 aprile 2012, che assegna l'istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale della Soc. Edipower S.p.A. – Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela (ME) - al Gruppo Istruttore così costituito:
 - Claudio F. Rapicetta - Referente GI
 - Stefano Castiglione
 - Mauro Rotatori
 - Antonio Voza;
- preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo n. 59 del 2005, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
 - Vincenzo Sansone – Regione Sicilia
 - Carmela Milena Ziino Colanino – Provincia di Messina
 - Eugenio Cottone – Comune di S. Filippo del Mela
- vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare U.prot. DVA-2011-0002208 del 30/01/2012, avente ad oggetto "Comunicazione ottemperanza alle prescrizioni di cui al paragrafo 10.2 pag 57 del Parere Istruttorio del Decreto exDSA-DEC-2009-001846 del 03/12/2009 della centrale Edipower S.p.A", che invita la Commissione ad esprimersi in merito alla documentazione presentata dal Gestore,
- tenuto conto del Parere Istruttorio allegato al decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale exDSA-DEC-2009-001846 del 03/12/2009,
- tenuto conto, in particolare, della prescrizione di cui al paragrafo 10.2, pag 57, del sopra citato Parere Istruttorio, che recita: *"Al termine del periodo di funzionamento i Gruppi 3 e 4 dovranno essere smantellati ed il sito dovrà essere bonificato entro un anno da tale data, e comunque non oltre il 31.12.2014, secondo un piano progettuale presentato dal Gestore all'Autorità Competente entro il 31.12.2011"*.
- preso atto della nota Edipower S.p.A. n. 9574 del 28/12/2011, depositata agli atti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo DVA-2012-0000454 del 10/01/2012, avente ad oggetto "Piano progettuale per la dismissione delle Unità 3 e 4",
- vista la nota agli adempimenti del 22/02/2012 predisposta da ISPRA,



Commissione Istruttoria IPPC
Centrale termoelettrica Edipower
di San Filippo del Mela (ME)

- la e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviata per approvazione in data 05/06/2012 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC 00_2012-000508 del 06/06/2012;
- tenuto conto delle osservazioni al Parere Istruttorio inviate dal Gestore in data 30/08/2012, recepite agli atti istruttori della Commissione AIA-IPPC con prot. CIPPC-00_2012-000963 del 31/08/2012;
- tenuto conto delle osservazioni al Parere Istruttorio inviate dal Comune di San Filippo del Mela in data 04/09/2012, recepite agli atti istruttori della Commissione AIA-IPPC con prot. CIPPC-00_2012-000980 del 05/09/2012;
- tenuto conto della comunicazione del MSE prot. 0017255 del 03/09/2012 riguardante la richiesta avanzata dalla soc. Terna Rete Italia SpA prot. 0001075 del 09/05/2012, recepita agli atti della Commissione AIA-IPPC con prot. CIPPC-00_2012-000981 del 05/09/2012;
- tenuto conto della comunicazione del Ministero dell'Interno 0010849 del 05/09/2012 recepita agli atti della Commissione AIA-IPPC con prot. CIPPC-00_2012-000988 del 06/09/2012;
- visto il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il 06/09/2012 U.prot. DVA-2012-00211542 del 10/09/2012 acquisito agli atti istruttori della Commissione AIA-IPPC con prot. CIPPC-00_2012-001017 del 12/09/2012;

Il Gruppo Istruttore

- preso atto che la documentazione richiesta nella soprariportata prescrizione è stata trasmessa dal Gestore con nota prot. n. 9574 del 28/12/2011, e che pertanto risultano rispettati i limiti temporali imposti (entro il 31/12/2011);
- esaminato il "Piano progettuale per la dismissione delle Unità 3 e 4" oggetto della nota Edipower n. 9574 del 28/12/2011;
- considerato che il Piano presentato risulta sufficientemente dettagliato ed esaustivo in termini di:
 - o. identificazione delle apparecchiature-strutture-tubazioni-impianti elettrici da demolire e rimuovere (per un totale di circa 8250 t)



Commissione Istruttoria IPPC
Centrale termoelettrica Edipower
di San Filippo del Mela (ME)

- identificazione delle opere edili e materiali refrattari da demolire e rimuovere (per un totale di circa 2300 t)
- identificazione di apparecchiature-circuiti in cui sono presenti coibentazioni contenenti amianto (per un totale di circa 4500 mq)
- identificazione di apparecchiature-circuiti in cui sono presenti coibentazioni a base di fibre minerali artificiali (per un totale di circa 40.000 mq);
- considerato che il gestore ha dichiarato di pianificare ogni fase delle attività dando priorità alle operazioni di messa in sicurezza e di allontanamento dei fattori di rischio per la salute e per la sicurezza del personale operante e di rischi per l'ambiente;
- considerato che il gestore ha dichiarato di attenersi a tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in tema di gestione dei rifiuti, ivi compreso il loro recupero per quanto applicabile, operando sotto il dovuto controllo da parte delle Autorità locali competenti, ed acquisendo, in particolare per le operazioni di rimozione dei coibenti, le necessarie preventive autorizzazioni da parte della ASL competente;
- considerato che il gestore ha dichiarato di porre in atto i dovuti accorgimenti atti a minimizzare i rilasci di polveri e di rumore nelle fasi critiche delle attività di demolizione;
- considerato che il Gestore dichiara di voler utilizzare il sistema fognario esistente per lo smaltimento delle acque meteoriche o di "abbattimento delle polveri di demolizione", e di prevedere il convogliamento ai sistemi di trattamento di centrale (ITAO, ITAB, ITAC) delle acque provenienti dalle aree in cui si svolgono le fasi di demolizione, aventi caratteristiche chimico-fisiche compatibili con le acque reflue prodotte nella CTE, mentre le eventuali acque aventi caratteristiche incompatibili verranno invece smaltite come rifiuti;
- considerato che il Gestore segnala le seguenti problematiche relative alla tempistica di realizzazione della dismissione:
 - per lo svolgimento delle attività di dismissione sono necessari 21 mesi e pertanto non è possibile concludere i lavori entro un anno dal termine del periodo di funzionamento autorizzato (il funzionamento è autorizzato "fino all'entrata in servizio dell'elettrodotto Sicilia-Continente e comunque non oltre il 31.12.2013" ed il termine dei lavori di bonifica è fissato entro il 31/12/2014);
 - alcune opere di dismissione comporteranno delle attività propedeutiche per la separazione dei gruppi 3 e 4 (oggetto di demolizione) dagli altri gruppi che rimarranno in servizio (1 e 2 da 160 MW; 5 e 6 da 320 MW). Sarà pertanto necessaria la fermata temporanea di questi ultimi: il numero e la durata di tali fermate non sono attualmente quantificabili, in quanto dipendenti dagli eventuali vincoli derivanti da programmi di funzionamento previsti da Terna



Commissione Istruttoria IPPC
Centrale termoelettrica Edipower
di San Filippo del Mela (ME)

esprime il parere che i contenuti della nota Edipower S.p.A. n. 9574 del 28/12/2011 ottemperino alla prescrizione di cui al paragrafo 10.2 pag.57 del citato Parere Istruttorio, accogliendo anche, in linea di principio, le motivazioni alla richiesta di deroga al termine ultimo prescritto per la conclusione dei lavori del 31/12/2014.

Dispone inoltre le seguenti prescrizioni aggiuntive:

- *il Gestore presenti, alla A.C. un "Cronoprogramma dettagliato delle attività" che, nel rispetto dei termini di autorizzazione al funzionamento prescritti, tenga conto dell'esigenza di rispondere agli impegni assunti con Terna, previa identificazione della collocazione temporale e della durata delle fasi in cui si renderà necessaria l'interruzione della produzione, e previa stima, concordata con Terna, dei prevedibili vincoli derivanti da programmi di funzionamento previsti da Terna stessa, in modo da garantire il completamento dello smantellamento al più tardi al 30/9/2015 ossia entro 21 mesi; si impegni inoltre a comunicare tempestivamente, alla medesima A.C. ogni variazione a tale Piano, motivandola adeguatamente;*
- *In relazione all'utilizzo del sistema fognario esistente per lo smaltimento delle acque meteoriche o di "abbattimento delle polveri di demolizione" il Gestore appronti apposita procedura atta a garantire il rispetto delle vigenti specifiche per il conferimento al sistema fognario. Tale procedura dovrà essere inviata all'Autorità Competente e ad ISPRA;*
- *Ai fini di una corretta informazione della popolazione, nelle operazioni inerenti la rimozione, la messa in sicurezza e lo smaltimento definitivo di manufatti contenenti amianto, il Gestore dovrà garantire la massima trasparenza, anche integrando la documentazione prescritta dalla Legislazione con idonea documentazione fotografica;*
- *Resta inteso che, a valle delle operazioni descritte nel "Piano progettuale per la dismissione delle unità 3 e 4", venga approntato e sottoposto all'approvazione della competente autorità, un progetto di bonifica aggiornato, ai fini del riuso delle aree disponibili, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente*